RILIEVO PUNTI LUCE

SCALA 1:2500


Via Buonarroti

Via Elena del Montenegro

Via Galliano

Strada Ponte Rosso

Via Argentero

Via Principessa Jolanda

Via Umberto I

Via Umberto I

Piazza Torino

Giardino Castello

Parcheggio Castello

Via Roma

Scalinata Castello

Via Palestro

Via Chivasso

Via San Giovanni Bosco

Quadro elettrico da adeguare

Quadro elettrico da adeguare

Linea interrata da adeguare

Palo da adeguare

Palo da adeguare

Quadro elettrico da adeguare

Palo da adeguare

Quadro elettrico da adeguare

Palo da adeguare

Palo da adeguare

LEGENDA

	Lampione stradale con corpo illuminante su palo con sbaccio
	Lampione stradale con corpo illuminante testa palo
	Lampione stradale con corpo illuminante a muro
	Lampione stradale con corpo illuminante con 2 testa palo
	Lanterna stradale testa palo
	Lanterna stradale a muro
	Lanterna stradale con 1 sbraccio
	Lanterna stradale con 2 sbracci
	Globo su palo
	Punto di consegna e quadro linea di illuminazione
	Lampione stradale con corpo illuminante testa paloLED non oggetto di intervento

ID Contatore	ID Linea	ID Strada	Nr. pt luce	ID pali	Descrizione pali	Descrizione sorgente/i luminosa/e	Potenza unitaria nominale [W]	Tipo strada	Velocità [km/h]
100	100.1	Via Principessa Jolanda	16	101-115, 140	Lampione su palo con sbraccio	HG Vapori Mercurio	250.00	E	50
	100.1a	Via Principessa Jolanda	2	141-142	Lampione testa palo	HG Vapori Mercurio	250.00	F	50
	100.2	Via Argentero	16	116-131	Lampione testa palo	HG Vapori Mercurio	125.00	F	50
	100.3	Via Galliano	8	132-139	Lampione testa palo	HG Vapori Mercurio	125.00	F	40
	100.4	Via Principessa Jolanda	6	-	Lampione testa palo	LED	-	F	50
200	200.1	Via Galliano	12	243-253	Lampione testa palo	SAP Sodio Alta Pressione	100.00	F	40
	200.2	Via Ponterosso	10	254-263	Lampione testa palo	HG Vapori Mercurio	125.00	F	50
	200.3	Via Dante	9	264-272	Lampione su palo con sbraccio	HG Vapori Mercurio	250.00	F	50
	200.4	Via Montenegro	12	201-207, 217-219	Lampione testa palo	HG Vapori Mercurio	125.00	F	50
	200.5		3	208-210	Lampione su palo con sbraccio	SAP Sodio Alta Pressione	125.00	F	50
	200.6		4	220-221	Lampione testa palo	SAP Sodio Alta Pressione	100.00	F	50
	200.7		12	233-244	Lampione testa palo	HG Vapori Mercurio	100.00	F	50
	200.8	Via Buonarroti	5	222-227	Lampione testa palo	SAP Sodio Alta Pressione	125.00	F	50
	200.9		6	228-232	Lampione testa palo	SAP Sodio Alta Pressione	100.00	F	50
	200.10	Via Alfieri	6	211-216	Lampione su palo con sbraccio	SAP Sodio Alta Pressione	150.00	F	50
300	300.1	Via Umberto 1	16	301-316	Lanterne a muro	SAP Sodio Alta Pressione	150.00	F	50
400	400.1	Parcheggio Castello	10	401-409	Lanterne su palo/a muro	SAP Sodio Alta Pressione	150.00	Piazzale	-
		Parcheggio Castello	2	410-411	Lampioni su palo/a muro	SAP Sodio Alta Pressione	151.00	Piazzale	-
	400.2	Giardino Castello	18	412-429	Lanterne su palo	SAP Sodio Alta Pressione	150.00	Piazzale	-
	400.3	Scalinata Castello	8	430-437	Globo su Palo	SAP Sodio Alta Pressione	70.00	Piazzale	-
	400.4	Via Roma	11	438-447	Lanterne su palo	SAP Sodio Alta Pressione	150.00	F	50
500	500.1	Piazza Torino	13	501-511	Lanterne su palo	SAP Sodio Alta Pressione	150.00	Piazzale	-
600	600.1	Via San Giovanni Bosco	15	601-611	Lanterne su palo	SAP Sodio Alta Pressione	150.00	F	30
	600.2		2	612	Lampione testa palo	SAP Sodio Alta Pressione	150.00	F	30
	600.3	Via Chivasso	17	613-629	Lampione su palo con sbraccio	SAP Sodio Alta Pressione	150.00	E	50
	600.3a	Via Chivasso	1	-	Lampione testa palo	LED	-	E	50
700	700.1	Via Zemo	10	701-710	Lampione testa palo	HG Vapori Mercurio	125.00	F	50
	700.2	Via Palestro	14	711-724	Lampione testa palo	HG Vapori Mercurio	125.00	F	50
800	800.1	Via P.Tommaso	8	801-807	Lampione testa palo	SAP Sodio Alta Pressione	150.00	F	50

POOL ENGINEERING
DOTT. ING. VIRGILIO M. CHIONO

STUDIO DI INGEGNERIA
GEOM. ANDREA ZANUSSO

Progettazione civile e impiantistica - Architettura - Consulenza - Certificazioni - Formazione - Qualità - Sicurezza - Ambiente

Vicolo Cugiano n° 4 - 10090 San Giorgio C.se - (To) - Italy
tel 0124 450 535 - fax 0124 450 839 - info@poolto.eu

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Comune di Foglizzo

Progetto	**Intervento per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica comunale**
Localizzazione	Foglizzo (capoluogo)
Fase Progettuale	Progetto Definitivo - Esecutivo
Titolo Tavola	STATO DI FATTO Rilievo dei punti luce
Committenza	Comune di Foglizzo via Castello, 6 10090 - Foglizzo (To)
	Per validazione
Professionisti	Firmato da: CHIONO VIRGILIO MARIO Motivo: Data: 28/11/2018 09:06:37

Riferimenti				
	Rev. n° 000	Data nov 2018	Dis. V.R.	Descr. Emissione definitiva
	Rev. n° 001	Data	Dis.	Descr.
	Rev. n° 002	Data	Dis.	Descr.
	Rev. n° 003	Data	Dis.	Descr.

Tavola		
	Scala	1:2500
	Cod. Comm.	180332
	Cod. Tavola	–
	N° Tavola	02.0

Lo studio opera con procedure conformi alla norma ISO 9001:2008

Pool Engineering S.A.
P. IVA 08926970016
Pool Engineering S.n.c.
P. IVA 09266390013

Mod 760-00 08-2010 (Rev 002)

© Riproduzione vietata senza consenso scritto dell'autore